centro de ensayos, innovación y servicios

Cr. Villaviciosa de Odón a Móstoles (M-856) Km. 1,5
Móstoles - 28935 (Madrid) -ESPAÑA (SPAIN)
Teléfono: 916 169 710 Fax: 916 162 372
comercial@ceis.es

Ref. Informe nº: CEL-0464/20-1

Fecha de emisión: 13/08/2020

INFORME DE ENSAYOS

Datos del solicitante

Cliente: DELVALLE GLOBAL SOLUTIONS, S.L.U.

Fabricante: DELVALLE GLOBAL SOLUTIONS, S.L.U.

Dirección: OYÓN PASO EL PRAO Nº6 (ALAVA) - ESPAÑA

Dirección: OYÓN PASO EL PRAO Nº6 (ALAVA) - ESPAÑA

Recepción Muestras: 13/07/2020

Licenciatario: ----

Producto: CAJAS DE CONEXIÓN SERIE GEO FIRE

Objeto del ensayo: Determinación de la resistencia al fuego según UNE 50200 PH120, 120 min

Alcance: 3x Cajas de conexión acero inoxidable y pintura galvanizada

Refer.Cliente:Geo -120x120x80 ; Geo -120x160x80 ;Geo -250x400x150;

Período de ensayos: 29/07/2020-30/07/2020

RESULTADOS

Todas las muestras ensayadas CUMPLEN en base a los resultados obtenidos de los ensayos realizados que se desarrollan en el presente informe. Asimismo,los criterios de conformidad respecto a los cuales se declara el cumplimiento de las especificaciones aplicables quedan definidos en el apartado de V*aloración de Cumplimiento* y *Normas Aplicadas*.

Disposiciones generales:

✓ Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y únicamente a la/s muestra/s objeto de estudio
✓ Este informe es un informe reducido. El laboratorio dispone de los datos detallados de los ensayos (durante 5 años), así como de muestras testigo a disposición de cualquier aclaración o consulta que solicite el cliente
✓ Este informe sólo puede ser reproducido en su totalidad, quedando prohibida la reproducción parcial del mismo sin autorización expresa del laboratorio
✓ Las incertidumbres asociadas a las medidas contenidas en este informe están estimadas y a disposición del cliente.
✓ .

Informe Revisado Por:

Gestor de Proyecto

Este informe es seguro y está protegido frente a cambios posteriores a su firma. Para verificar la versión firmada y su coincidencia, deberá pinchar sobre el icono de alerta que aparece sobre la firma electrónica, y podrá así visualizar la única versión que la firma incluida en el informe avala.